

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ОАО "Пластик" и их соответствии установленным требованиям за 2015 год

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км	0,00
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, %	0,00
4	Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	20 545
4.1	Мутность	232
4.2	Цветность	232
4.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	19 781
4.3.1	Хлор остаточный связанный	0
4.3.2	Хлор остаточный свободный	19 781
4.4	Общие колиформные бактерии	150
4.5	Термотолерантные колиформные бактерии	150
5	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	101
5.1	Мутность	10
5.2	Цветность	2
5.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	89
5.3.1	Хлор остаточный связанный	0
5.3.2	Хлор остаточный свободный	89
5.4	Общие колиформные бактерии	0
5.5	Термотолерантные колиформные бактерии	0
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	0,00
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	0,00