АО "Пластик"
(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1
(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр _____

Питающий центр П/ст №167 (ГПП-1)

№ фидера яч 24 тр-р №1

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение нагрузок и тангенса "фи" за 17 июня 2020 года

напряжения _____6000_____ вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип _____л__ Расчетн. коэф		СЭТ-4ТМ.03М № 812091210 18000		Реактивн. сч-к тип _____л__ Расчетн. коэф		СЭТ-4ТМ.03М №812091210 18000	Тангенс "фи"	Показание вольтметр. на стороне		Мощность включен. компенсир. устройств кВар
	показ. сч-ка	разность показ.	расход за час (кВт)		показ. сч-ка	разность показ.	расход за час (кВт)		в\н	н\н	
0-00	8694,6087				2750,2867						
1-00	8694,7203	0,1116	2009		2750,3211	0,0344	619	0,31		6,34	
2-00	8694,8360	0,1157	2083		2750,3587	0,0376	677	0,32		6,40	
3-00	8694,9510	0,1150	2070		2750,3958	0,0371	668	0,32		6,42	
4-00	8695,0612	0,1102	1984		2750,4300	0,0342	616	0,31		6,34	
5-00	8695,1699	0,1087	1957		2750,4631	0,0331	596	0,30		6,45	
6-00	8695,2795	0,1096	1973		2750,4954	0,0323	581	0,29		6,17	
7-00	8695,3913	0,1118	2012		2750,5268	0,0314	565	0,28		6,30	
8-00	8695,5082	0,1169	2104		2750,5590	0,0322	580	0,28		6,30	
9-00	8695,6365	0,1283	2309		2750,5969	0,0379	682	0,30		5,96	
10-00	8695,7715	0,1350	2430		2750,6395	0,0426	767	0,32		6,08	
11-00	8695,9165	0,1450	2610		2750,6853	0,0458	824	0,32		6,06	
12-00	8696,0620	0,1455	2619		2750,7303	0,0450	810	0,31		6,09	
13-00	8696,2025	0,1405	2529		2750,7748	0,0445	801	0,32		5,95	
14-00	8696,3409	0,1384	2491		2750,8180	0,0432	778	0,31		6,07	
15-00	8696,4818	0,1409	2536		2750,8624	0,0444	799	0,32		6,07	
16-00	8696,6219	0,1401	2522		2750,9083	0,0459	826	0,33		5,99	
17-00	8696,7597	0,1378	2480		2750,9517	0,0434	781	0,31		6,08	
18-00	8696,8866	0,1269	2284		2750,9900	0,0383	689	0,30		5,98	
19-00	8697,0063	0,1197	2155		2751,0243	0,0343	617	0,29		6,27	
20-00	8697,1283	0,1220	2196		2751,0580	0,0337	607	0,28		6,13	
21-00	8697,2489	0,1206	2171		2751,0928	0,0348	626	0,29		6,18	
22-00	8697,3691	0,1202	2164		2751,1277	0,0349	628	0,29		6,27	
23-00	8697,4893	0,1202	2164		2751,1633	0,0356	641	0,30		6,17	
24-00	8697,6127	0,1234	2221		2751,2008	0,0375	675	0,30		6,25	
Суточн. расход эл. энергии			54072				16454	0,30			
Контрольная сумма											