АО "Пластик" (наименование предприятия)	Шифр									
<u>г. Узловая, Тульская, 1</u>	Питающий центр	П/ст №167 (ГПП-1)								
(министерство, ведомство)	- № фидера	яч 24 тр-р №1								
ПРОТОКО II (поррими тё)										

## ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

вольт

нагрузок и тангенса "фи" за 2020 года 16 декабря напряжения \_\_\_\_6000\_\_\_

	Активн. сч-к тип		СЭТ-4TM.031	М Реакти	вн. сч-к тип	СЭТ-4ТМ.03М	Тангенс "фи"	Показание		Мощность
Время записи часы	л		№ 812091210	)	л	№812091210		вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф		18000	Pac	етн. коэф	18000		на стороне		компенсир.
	показ.	разность	расход за	показ.	разность	расход за	анге	в\н	н/н	устройств
	сч-ка	показ.	час (кВт)	сч-ка	показ.	час (кВт)	I			кВар
0-00	9177,9853			2877,170	1					
1-00	9178,1017	0,1164	2095	2877,200	8 0,0307	553	0,26		6,43	
2-00	9178,2179	0,1162	2092	2877,230	4 0,0296	533	0,25		6,33	
3-00	9178,3300	0,1121	2018	2877,255	8 0,0254	457	0,23		6,34	
4-00	9178,4410	0,1110	1998	2877,281	0 0,0252	454	0,23		6,34	
5-00	9178,5507	0,1097	1975	2877,305	6 0,0246	443	0,22		6,47	
6-00	9178,6674	0,1167	2101	2877,330	7 0,0251	452	0,22		6,46	
7-00	9178,7855	0,1181	2126	2877,354	5 0,0238	428	0,20		6,43	
8-00	9178,9112	0,1257	2263	2877,381	9 0,0274	493	0,22		6,32	
9-00	9179,0446	0,1334	2401	2877,411	3 0,0294	529	0,22		6,24	
10-00	9179,1771	0,1325	2385	2877,441	5 0,0302	544	0,23		6,11	
11-00	9179,3124	0,1353	2435	2877,474	9 0,0334	601	0,25		6,20	
12-00	9179,4544	0,1420	2556	2877,511	2 0,0363	653	0,26		6,19	
13-00	9179,5940	0,1396	2513	2877,547	5 0,0363	653	0,26		6,21	
14-00	9179,7356	0,1416	2549	2877,585	4 0,0379	682	0,27		6,25	
15-00	9179,8758	0,1402	2524	2877,623	3 0,0379	682	0,27		6,26	
16-00	9180,0119	0,1361	2450	2877,657	3 0,0340	612	0,25		6,31	
17-00	9180,1511	0,1392	2506	2877,690	6 0,0333	599	0,24		6,30	
18-00	9180,2851	0,1340	2412	2877,724	8 0,0342	616	0,26		6,33	
19-00	9180,4173	0,1322	2380	2877,757	6 0,0328	590	0,25		6,26	
20-00	9180,5475	0,1302	2344	2877,789	7 0,0321	578	0,25		6,36	
21-00	9180,6754	0,1279	2302	2877,824	3 0,0346	623	0,27		6,36	
22-00	9180,8023	0,1269	2284	2877,860	7 0,0364	655	0,29		6,38	
23-00	9180,9299	0,1276	2297	2877,897	8 0,0371	668	0,29		6,31	
24-00	9181,0505	0,1206	2171	2877,928	6 0,0308	554	0,26		6,29	
Суточн. расход эл. энергии		55174			13653	0,25				
Контрольная сумма										